



«Inspekt RGH» d.o.o. Sarajevo

Inspeksijsko tijelo

Hamdije Kreševljakovića 18/I, 71 000 Sarajevo
Tel.: ++ 387 33 225 883 – Inspeksijsko tijelo Sarajevo: Odjel za čvrsta goriva i
tečna naftna goriva. Faks: ++ 387 33 225 882.

Strana 1 od 1

Izvještaj o inspekciji br. 504/25

Deklarisana vrsta robe*:
ID kod/god. ili N/broj narudžbe/god.:
Nalogodavac:
Kupac:
Isporučilac*:
Uzorkovano iz:
Mjesto i datum uzorkovanja:
Mjesto ispitivanja:
Vizuelna kontrola uzorka:
Hologram br.

UGALJ - kocka

459/25

RMU «Breza» d.o.o. Breza

RMU «Breza» d.o.o. Breza

/

RMU Breza

Breza, 17.04.2025.

Ispitni laboratorij Kakanj akreditiran prema BAS EN ISO/IEC 17025

Uzorak odgovara deklarisanjoj vrsti robe

102318



REZULTAT INSPEKCIJE:

Datum formiranja izvještaja: 21.04.2025.

Laboratorijska analiza br:504/25

Vrsta analize	Jedinice	Metod	Datum	Sa dostavnom vlagom	Sa vlagom u analitičkom uzorku	Bez vlage
Gruba vlaga	%m/m	RU 806 71 25:2023 (prema BAS ISO 5069-2:2002/ASTM D 3302/D3302M:2022a)	21.04.2025.	4,9	/	/
Higro vlaga	%m/m	ASTM D 3173/D3173M:2017a	21.04.2025.	2,97	3,12	/
Ukupna vlaga	%m/m	ASTM D 3302/D3302M:2022	21.04.2025.	7,87	/	/
Pepeo	%m/m	BAS ISO 1171:2012	21.04.2025.	24,87	26,15	26,99
Sagorive materije	%m/m	INS 80625200:2019	21.04.2025.	67,26	70,73	73,01
Isparljive materije	%m/m	BAS ISO 5071-1:2023	21.04.2025.	36,94	38,84	40,09
		BAS ISO 562: 2012				
Koks	%m/m	INS 80625201:2019	21.04.2025.	55,19	58,04	59,91
C _{fix}	%m/m	INS 80625201:2019	21.04.2025.	30,32	31,89	32,91
Ukupni ugljik	%m/m	BAS ASTM D 5373:2021	/	/	/	/
Vodonik	%m/m	BAS ASTM D 5373:2021 ³⁾	/	/	/	/
Azot	%m/m	BAS ASTM D 5373:2021	/	/	/	/
Kiseonik	%m/m	ASTM D 3176:2015 ²⁾	/	/	/	/
Gornja toplotna vrijednost	kJ/kg	BAS ISO 1928:2022	21.04.2025.	19588	20597	21260
Donja toplotna vrijednost	kJ/kg	BAS ISO 1928:2022	21.04.2025.	18711	19701	20506
Sumpor ukupni	%m/m	BAS ISO 334:2021	21.04.2025.	2,34	2,46	2,54
Sumpor u pepelu	%m/m	ASTM D 1757:1996 ²⁾	21.04.2025.	1,23	1,29	1,33
Sumpor gorivi	%m/m	INS 80625211:2019	21.04.2025.	1,11	1,17	1,21

Napomena:

²⁾ Metod Ispitnog laboratorija nije akreditiran kod Instituta za akreditiranje BiH – BATA

³⁾ Podaci ne uključuju vodonik i kiseonik iz vlage

OCJENA USKLADENOSTI:

Shodno rezultatima provedene analize potvrđujemo da navedeni parametri kvaliteta odražavaju činjenično stanje uzorkovane robe. Analiza rađena u skladu sa Ugovorom klijenta br. 01-OPK-2389/25 od 17.03.2025. godine.

Tehnički rukovodilac Inspeksijskog tijela:

Senada Gološ, dipl.ing.hem.

Napomena:

*Deklarisani podaci.

Rukovodilac Inspeksijskog tijela:

Zaimović Mirsad, dipl.ing.hem.

Obr. br. 2410 Verzija: 14 / 2025

Izvještaj se ne smije umnožavati osim kao cjelina, bez odobrenja Inspeksijskog tijela. Rezultati inspekcije se odnose na kontrolisanu vrstu robe i validni su samo za mjesto i datum kontrole. Izvještaj bez numerički obilježenog holograma nije validan.

Metoda/usluge Inspeksijskog tijela nisu akreditirane kod Instituta za akreditiranje BiH – BATA ¹⁾

BAS EN ISO/IEC 17020:2018: 2410 - 14



IN-03-02